



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ09.Н000758

№ ПС 002153

Срок действия с 14.12.2016 г. по 13.12.2021 г.

код ОК 005 (ОКП)

57 4140

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Золопродукт Рязань". Адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д. 22. Телефон.: +7(49141)2-12-55. E-mail: info.ryazan@poritep.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО-Золопродукт Рязань". Адрес: 391160, Рязанская область, Пронский район, г. Новомичуринск, ул. Промышленная, д. 22. Телефон.: +7(49141)2-12-55. E-mail: info.ryazan@poritep.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ", 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25. Телефон: +74957717472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Стеновые неармированные изделия (блоки), изготовленные из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения (марка бетона по средней плотности не ниже D400) по ГОСТ 31360. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30247.1-94. Предел огнестойкости фрагмента стены из блоков толщиной не менее 200 мм - REI360, при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/п.м.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения от 13.12.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ", аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 02.09.2016 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 802-АП/Дб от 01.11.2016 г, ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 02.09.2016 г. **Протокол испытаний № 1028-С**

Представленные документы

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

С.А. Галайчук

